HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: *Contract No.*	1853/2016/2 - BF	17.11.2016 WIM/PIK
Auftraggeber: *Customer*	LIKUNET GmbH Protteser Straße 38 AT-2230 Gänserndorf	
Auftragsgegenstand: *Subject*	Prüfung von Durchsturzsicherungen an Lichtkuppeln Typ Likunet gemäß GS-Bau-18 - Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten, Ausgabe: Februar 2015 und ÖNORM EN 1873 – vorgefertigte Zubehörteile für Dachdeckungen – Lichtkuppeln aus Kunststoff, Ausgabe: Juli 2016	
Ergebnis: *Result*	Bezugnehmend auf Prüfbericht Nr. 1853/2016 bestätigt die Holzforschung Austria, dass die Durchsturzsicherungen an Lichtkuppeln Typ Likunet, bestehend aus Edelstahlnetzen, die bei Lichtkuppeln zwischen den Schalen montiert werden, gemäß ÖNORM EN 1873 Abschnitt 6.5.2.3 mit Fallhöhe 1,2 m geprüft wurden. Die Durchsturzsicherungen erfüllen die Anforderungen der Klasse SB600.	
Geltungsdauer: *Period of validity*	--	

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI Martin Wieser
Bearbeiter

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA ÖSTERR. GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG FRANZ GRILL-STRASSE 7 A-1030 WIEN

DI (FH) Jens Schöne

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at